

Министерство Российской Федерации
по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации
последствий стихийных бедствий

Главное Управление МЧС России по Новосибирской области

(наименование территориального органа МЧС России)

630099, г. Новосибирск, ул. Октябрьская, 80 217-68-43 ф.222-48-05, 222-47-71

E-mail: fireman@sibmail.ru

(указывается адрес места нахождения территориального органа МЧС России, номер телефона, электронный адрес)

**Отдел надзорной деятельности по г. Новосибирску
УНДиПР ГУ МЧС России по Новосибирской области**

(наименование органа государственного надзора)

г. Новосибирск ул. Вавилова, 1а, тел. 2220590, E-mail: OND-Gorodskoy@yandex.ru

(указывается адрес места нахождения органа государственного надзора, номер телефона, электронный адрес)

Предписание № 1846/1/1

об устранении нарушений требований пожарной безопасности, о проведении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на объектах защиты и по предотвращению угрозы возникновения пожара

муниципальное казенное специальное (коррекционное) образовательное учреждение для обучающихся, воспитанников с ограниченными возможностями здоровья города Новосибирска "Специальная (коррекционная) общеобразовательная школа № 14 VIII вида"

(далее – МКС(К)ОУ С(К)ОШ № 14 VIII вида, общеобразовательное учреждение)

(полное наименование органа государственной власти и органа местного самоуправления, юридического лица, фамилия имя,

отчество последнее - при наличии) индивидуального предпринимателя

физического лица-правообладателя объекта защиты (гражданина), собственника имущества и т.п.)

во исполнение распоряжения начальника отдела надзорной деятельности по г. Новосибирску – главного государственного инспектора г. Новосибирска по пожарному надзору Баевкина С.Г.

Отдел надзорной деятельности по г. Новосибирску
УНДиПР ГУ МЧС России по Новосибирской области

№ 1846

(наименование органа ГПН)

от « 30 » июля 2015 года, _____ ст. 6.1 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» в период _____ с «17» августа 2015г. по «28» августа 2015г. включительно.

проведена плановая выездная проверка

старший инспектор ОНД по г. Новосибирску УНДиПР ГУ МЧС России по Новосибирской области – государственный инспектор г. Новосибирска по пожарному надзору Басов Владимир Сергеевич

(должность, звание, фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), государственного инспектора (государственных инспекторов) по пожарному надзору, проводившего (-их) проверку,

МКС(К)ОУ С(К)ОШ № 14 VIII вида, ул. Выставочная, 34/1

наименование и адрес объекта защиты, органа власти, органа местного самоуправления)

совместно с и.о. директора МКС(К)ОУ С(К)ОШ № 14 VIII вида Троицкая Валентина Александровна
(указываются должности, фамилии, имена, отчества (последнее - при наличии), лиц, участвующих в проверке)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

№ Предписания	Вид нарушений требований пожарной безопасности с указанием мероприятия по его устранению и конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной	Срок устранения нарушения требования пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)

1.	2.	3.	4.	5.
1.	на объекте в подвале, где нет самостоятельного выхода и выход из него, не изолирован противопожарными преградами от общих лестничных клеток, размещено хозяйственное помещение	Правила противопожарного режима в РФ (далее – ППР в РФ), утвержденные Постановлением Правительства Российской Федерации от 25 апреля 2012 г. N 390 «О противопожарном режиме», п. 23 (г)	01.11.2015	
2.	на объекте не обеспечено обозначение направление движения к пожарным гидрантам, которое должно обозначаться указателями с четко нанесенными цифрами расстояния до их месторасположения	ППР в РФ, л. 55	01.11.2015	

Устранение указанных нарушений требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в пятнадцатидневный срок вправе обжаловать настоящие предписания в установленном порядке.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» дисциплинарную, административную или уголовную ответственности в соответствии с действующим законодательством за нарушение требований пожарной безопасности, а также за иные правонарушения в области пожарной безопасности несут:

- руководители федеральных органов исполнительной власти;
- руководители органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации;
- руководители органов местного самоуправления;
- собственники имущества;
- лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;
- лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;
- должностные лица в пределах их компетенции;
- иные граждане.

Ответственность за нарушение требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на нанимателей или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.


Старший инспектор ОНД по г. Новосибирску УНДиПР ГУ
МЧС России по Новосибирской области – государственный
инспектор г. Новосибирска по пожарному надзору Басов В.С.
(должность, фамилия, инициалы государственного инспектора по пожарному надзору)



«28» августа 2015г.

М.Л.П.*

Предписание для исполнения получил:


(подпись)

И.о. директора
МКС(К)ОУС(К)ОШ № 14 VIII вида
Троценко Валентина Александровна
(должность, фамилия, инициалы)

«28» августа 2015г.