

Министерство Российской Федерации  
по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации  
последствий стихийных бедствий

**Главное Управление МЧС России по Новосибирской области**  
(наименование территориального органа МЧС России)

630099, г. Новосибирск, ул. Октябрьская, 80 т.222-19-52 ф.223-86-39 E-mail: fireman@sibmail.ru  
(указывается адрес места нахождения территориального органа МЧС России, номер телефона, электронный адрес)

**Отдел надзорной деятельности и профилактической работы по г. Новосибирску**  
**УНДиПР ГУ МЧС России по Новосибирской области**  
(наименование органа государственного надзора)

630099, г. Новосибирск, ул. Октябрьская, 86, тел. 226-92-66, E-mail: Ond-gorodskoy@yandex.ru  
(указывается адрес места нахождения органа государственного надзора, номер телефона, электронный адрес)

Предписание № 341/1/1

**об устранении нарушений требований пожарной безопасности, о проведении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на объектах защиты и по предотвращению угрозы возникновения пожара**

Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение города Новосибирска «Специальная (коррекционная) школа № 14»

(полное наименование органа государственной власти и органа местного самоуправления, юридического лица, фамилия имя, отчество последнее - при наличии) индивидуального предпринимателя  
физического лица-правообладателя объекта защиты (гражданина), собственника имущества и т.п.)

во исполнение распоряжения главного государственного инспектора г. Новосибирска по пожарному надзору *Отдел надзорной деятельности и профилактической работы по г. Новосибирску УНДиПР ГУ МЧС России по Новосибирской области* № 341  
(наименование органа ГПН)

от « 22 » февраля 2017 года, ст. 6.1 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» в период с 10 ч 00 мин.  
« 23 » марта 2017 г. по 12 ч 00 мин. « 24 » марта 2017 г.

проведена проверка

*Инспектором УНДиПР по г. Новосибирску Рева Владимиром Андреевичем*

(должность, звание, фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), государственного инспектора (государственных инспекторов) по пожарному надзору, проводившего (-их) проверку,

Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение города Новосибирска «Специальная (коррекционная) школа № 14» по адресу: г. Новосибирск, ул. Выставочная, 34/1  
наименование и адрес объекта защиты, органа власти, органа местного самоуправления)

СОВМЕСТНО С

(указываются должности, фамилии, имена, отчества (последнее - при наличии), лиц, участвующих в проверке)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

№ Предписания	Вид нарушений требований пожарной безопасности с указанием мероприятия по его устранению и конкретного места выявленного	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и	Срок устранения нарушения требования пожарной безо-	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только
---------------	--	--	---	--

	нарушения	(или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (-ых) нарушены	пасности	выполнение)
1.	2.	3.	4.	5.
1	Существующая АУПС не обеспечивает полную достоверность формирования и передачи извещения о пожаре в подразделение пожарной охраны.	ФЗ от 22.07.2008 г. N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" СП 5.13130.2009	01.08.17	
2	Не предусмотрен запуск СОУЭ в автоматическом режиме	ФЗ от 22.07.2008 г. N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" СП 3.13130.2009	01.08.17	
3	допущено провисание проводов, необходимо выполнить монтаж кабельных линий и электрической проводки АУПС, СОУЭ в соответствии с действующими требованиями	ФЗ от 22.07.2008 г. N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" СП 6.13130.2013	01.08.17	

Устранение указанных нарушений требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в пятнадцатидневный срок вправе обжаловать настоящие предписания в установленном порядке.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» дисциплинарную, административную или уголовную ответственности в соответствии с действующим законодательством за нарушение требований пожарной безопасности, а также за иные правонарушения в области пожарной безопасности несут:

- руководители федеральных органов исполнительной власти;
- руководители органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации;
- руководители органов местного самоуправления;
- собственники имущества;
- лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;
- лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;
- должностные лица в пределах их компетенции;
- иные граждане.

Ответственность за нарушение требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на нанимателей или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Инспектор ОНДиПР по г. Новосибирску

Рева Владимир Андреевич

(должность, фамилия, инициалы государственного инспектора по пожарному надзору)

«24» марта 2017г.

М.Л.П.\*



Предписание для исполнения получил:

[Handwritten Signature]  
(подпись)

И.О. директора И.Т. Любимович  
(должность, фамилия, инициалы)

«24» марта 2017г.

\* - Место личной печати государственного инспектора по пожарному надзору.

**Телефон доверия:**

Сибирского регионального центра МЧС России: 8 (391) 298-55-47;

ГУ МЧС России по Новосибирской области: 8 (383) 239-99-99.